



**KOMENDA MIEJSKA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w Sopocie  
ul. Armii Krajowej 105, 81-824 Sopot**

Sopot, 18.09.2023r.

PZ.52800.14.2023.3.MM

Egz. nr .2.

## **PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych**

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 oraz ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1969 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniu 18.09.2023r. przez:

- mł.kpt.. Marka Matczaka – młodszego specjalistę ds. Kontrolno-Rozpoznawczych, posiadającego legitymację służbową nr 07/2017

legitymującego się upoważnieniem numer PZ.52800.14.2023.2.MM, wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Sopocie, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

**budynku Skansenu Archeologicznego – Grodzisko Sopot, ul. Haffnera 63,  
81-715 Sopot**

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Budynku Skansenu Archeologicznego – Grodzisko Sopot, ul. Haffnera 63, 81-715 Sopot	Paweł Pogodziński- Kierownik obiektu

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
---	---

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczy:

- przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
- Sprawdzenia realizacji Decyzji znak PR.5580.29.4.2021.MM z dnia 16.09.2021r.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

- budynku Skansenu Archeologicznego – Grodzisko Sopot, ul. Haffnera 63, 81-715 Sopot,

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

## **PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:**

### **1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:**

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, ul. Mariacka 25/26 w Gdańsku ( adres do wysyłki ul. Chmielna 53, 80-748 Gdańsk).

### **2. Charakterystyka pożarowa obiektu:**

Budynek w zwartej zabudowie o konstrukcji monolitycznej, żelbetowej.  
Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemna jedna kondygnacja podziemna.  
Wysokość budynku: 8,09 m.  
Budynek klasyfikowany jako niski – N.  
Obiekt zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL III.  
Jedna strefa pożarowa.  
powierzchnia użytkowa ok 426,2 m2.

### **3. Organizacja ochrony ppoż.**

Podczas kontroli przedstawiono instrukcję bezpieczeństwa pożarowego z czerwca 2019r. Aktualizacja 01.08.2023r. Wykonał inż. Nr.RD-1/7133/2743/09 wraz z listą osób zapoznanych z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego.  
Podczas kontroli stwierdzono w holu głównym występowanie instrukcji postępowania na wypadek pożaru.  
Do budynku doprowadzona jest instalacja gazowa, natomiast zgodnie z oświadczeniem kontrolowanego gaz został odcięty, budynek ogrzewany z sieci miejskiej.

### **4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP**

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w 06.08.2021r. czynności kontrolne.

W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.

W wyniku kontroli wszczęto postępowanie.

Sprawdzenia realizacji Decyzji znak PR.5580.29.4.2021.MM z dnia 16.09.2021r.

Doprowadzić do pełnej sprawności technicznej podświetlane opraw ze znakami ewakuacyjnymi oraz instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Muzeum Archeologicznym przy ul. Haffnera 63 w Sopocie oraz sprawność techniczną potwierdzić udokumentowanym przeglądem.

**Podczas kontroli przedstawiono protokół Nr 2 z badania kontrolnego oświetlenia Awaryjnego Kierunkowego z dnia 10.08.2023r. Wyk. firma EKO Elektronik sp z o.o., ul. Profesorska 3, 80-856 Gdańsk serwisant – bez uwag.**

Doprowadzić do pełnej sprawności technicznej przeciwpożarowy wyłącznik prądu w budynku Muzeum Archeologicznym przy ul. Haffnera 63 w Sopocie oraz sprawność techniczną potwierdzić udokumentowanym przeglądem.

**Podczas kontroli przedstawiono protokół Nr 1 B z badania poprawności działania**

**głównego wyłącznika przeciwpożarowego prądu z wyzwaniem z dnia 10.08.2023r. Wyk. firma EKO Elektronik sp z o.o., ul. Profesorska 3, 80-856 Gdańsk serwisant D-1/7280/691/21 – bez uwag.**

Doprowadzić do pełnej sprawności technicznej instalację elektryczną w budynku Muzeum Archeologicznym w Sopocie przy ul. Haffnera 63, a sprawność techniczną instalacji elektrycznej potwierdzić protokołem sporządzonym przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.

**Podczas kontroli przedstawiono protokół Nr 5 ze sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla instalacji elektrycznej pomiar stanu izolacji obwodów elektr. z dnia 20.08.2023r. Wyk. firma EKO Elektronik sp z o.o., ul. Profesorska 3, 80-856 Gdańsk serwisant I Nr D/27/137/18 – bez uwag.**

**5. Czynności zabronione**

Nie stwierdzono.

**6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi**

Nie stwierdzono.

**7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru**

Nie stwierdzono.

**8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe**

1. System oddymiania – klatka schodowa w budynku wyposażona w grawitacyjną instalację oddymiania (okna wyposażone w siłownik, drzwi otwierane automatycznie).

2. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

3. Podświetlane oprawy - znaki ewakuacyjne.

4. System sygnalizacji pożaru.

5. Monitoring pożarowy.

6. Hydrant wewnętrzny 52 – Majdan Grodziska Element ekspozycji Kuźnia

**9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych**

1. Podczas kontroli nie przedstawiono protokołu z badania systemu oddymiania klatki schodowej.

2. Podczas kontroli przedstawiono protokół Nr 1 B z badania poprawności działania głównego wyłącznika przeciwpożarowego prądu z wyzwaniem z dnia 10.08.2023r. Wyk. firma EKO Elektronik sp z o.o., ul. Profesorska 3, 80-856 Gdańsk serwisant f D-1/7280/691/21 – bez uwag.

3. Podczas kontroli przedstawiono protokół Nr 2 z badania kontrolnego oświetlenia Awaryjnego Kierunkowego z dnia 10.08.2023r. Wyk. firma EKO Elektronik sp z o.o., ul. Profesorska 3, 80-856 Gdańsk serwisant D-1/7280/691/21 – bez uwag.

4. Nie przedstawiono protokołu z okresowego sprawdzenia funkcjonalności monitoringu sygnalizacji pożarowej.

5. Nie przedstawiono protokołu z badania monitoringu pożarowego.

6. Podczas kontroli przedstawiono protokół z rocznego przeglądu i konserwacji instalacji hydrantów wewnętrznych oraz badania ciśnienia i wydajności wody w hydrantach 52 z dnia 23.11.2022r. wyk. Portowa Straż Pożarna Florian Sp. z o.o. serwisant I – bez uwag.

#### 10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

W budynku lokalizacja i oznakowanie gaśnic – bez uwag.

Podczas kontroli przedstawiono certyfikat z przeglądu podręcznego sprzętu gaśniczego gaśnic z dnia 25.11.2022r. wyk. Portowa Straż Pożarna Florian Sp. z o.o. serwisant I – bez uwag.

#### 11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

Nie występują

#### 12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

1. Instalacja elektryczna,
2. Instalacja kominowa,
3. Instalacja wentylacji mechanicznej

#### 13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

Podczas kontroli przedstawiono protokół Nr 5 ze sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla instalacji elektrycznej pomiar stanu izolacji obwodów elektr. z dnia 20.08.2023r. Wyk. firma EKO Elektronik sp z o.o., ul. Profesorska 3, 80-856 Gdańsk serwisant Nr D/27/137/18 – bez uwag.

Przedstawiono protokół nr 497/2023 z kontroli stanu technicznego sprawności przewodów kominowych z dnia 16.08.2023r. Wyk. Usługowy Zakład Kominarski Tomasz Niklas, ul. Szeroka 74/76, 80-835 Gdańsk, Mistrz Kominarski nr upr. 1203/89-UW Gdańsk – bez uwag.

Przedstawiono protokół z przeglądu technicznego centrali wentylacyjnej z dnia 31.08.2023r. Wyk. firma A.W. Klima serwisant nr upr. FGAZ-0/06/00189/16 – uszkodzony zawór 3D.

#### WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1.	Przedstawiono protokół z przeglądu technicznego centrali wentylacyjnej z dnia 31.08.2023r. Wyk. firma A.W. Klima serwisant nr upr. FGAZ-0/06/00189/16 – uszkodzony zawór 3D.	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
2.	Nie przedstawiono protokołu z badania systemu sygnalizacji pożaru.	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
3.	Nie przedstawiono protokołu z badania monitoringu pożarowego	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
4.	Podczas kontroli nie przedstawiono protokołu z badania systemu oddymiania klatki schodowej.	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami pouczono kontrolowanego.

#### 14. Inne ustalenia

Brak

#### 15. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Nie wniesiono

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 5 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

KIEROWNIK  
ODDZIAŁ GRODZISKO W SÓPCIE  
  
Paweł Pogodziński

(podpis z podaniem imienia, nazwiska)

MŁODSZY SPECJALISTA  
ds. Kontrolno - Rozpoznawczych  
  
mł. kpt. Marek Matczak

(podpis z podaniem imienia, nazwiska)

Informacja o wyłączeniu jawności informacji publicznej na podstawie art. 8 ust. 5 o dostępie do informacji publicznej.

**Podstawa prawna wyłączenia jawności:**

- art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
- art. 24 rozporządzenia PEiR (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 5/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

**Podmiot, którego dotyczy wyłączenie jawności:** ochrona prywatności osób fizycznych.

**Zakres wyłączenia:** imiona i nazwiska osób fizycznych

**Osoba dokonująca wyłączenia:** inspektor ochrony danych Joanna Wasążnik

